

水質検査結果

平成30年8月6日採水

検査機関 中空知広域水道企業団

基準項目(水道法に基づく水質基準51項目)

No.	項目名	単位	浄水		原水	備考
			基準値	結果値	結果値	
1	一般細菌	個/ml	100個以下	0	55	
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陽性	
3	鉛及びその化合物	mg/l	0.003mg/l以下	<0.0003	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	mg/l	0.0005mg/l以下	<0.00005	<0.00005	
5	セレン及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	
6	鉛及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	
7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	
8	六価クロム化合物	mg/l	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	
9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.04mg/l以下	<0.004	<0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.01mg/l以下	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	10mg/l以下	0.18	0.14	
12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.8mg/l以下	<0.08	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<0.1	<0.1	
14	四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	<0.0001	<0.0001	
15	1,4-ジクロロベンゼン	mg/l	0.05mg/l以下	<0.005	<0.005	
16	シス1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	<0.0001	<0.0001	
17	ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	<0.0001	<0.0001	
18	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	
19	トリクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	
20	ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	<0.0001	<0.0001	
21	塩素酸	mg/l	0.6mg/l以下	0.11	-	
22	クロ酢酸	mg/l	0.02mg/l以下	<0.002	-	
23	クロホルム	mg/l	0.06mg/l以下	0.0079	-	
24	ジクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	<0.003	-	
25	ジブromクロロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	0.0015	-	
26	臭素酸	mg/l	0.01mg/l以下	<0.001	-	
27	総トリハロメタン	mg/l	0.1mg/l以下	0.014	-	
28	トリクロロ酢酸	mg/l	0.03mg/l以下	0.008	-	
29	ブromジクロロメタン	mg/l	0.03mg/l以下	0.0046	-	
30	ブromホルム	mg/l	0.09mg/l以下	<0.0001	-	
31	ホルムアルデヒド	mg/l	0.08mg/l以下	<0.008	-	
32	亜鉛及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.2mg/l以下	0.02	0.03	
34	鉄及びその化合物	mg/l	0.3mg/l以下	<0.03	0.08	
35	銅及びその化合物	mg/l	1.0mg/l以下	<0.01	<0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	200mg/l以下	5.0	4.3	
37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.05mg/l以下	<0.001	0.010	
38	塩化物イオン	mg/l	200mg/l以下	6.0	5.1	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	300mg/l以下	14.5	13.5	
40	蒸発残留物	mg/l	500mg/l以下	34	34	
41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.2mg/l以下	<0.02	<0.02	
42	ジオキソシン	mg/l	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.00001mg/l以下	<0.000001	<0.000001	
44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.02mg/l以下	<0.005	0.010	
45	フェノール類	mg/l	0.005mg/l以下	<0.0005	<0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	3mg/l以下	0.5	0.9	
47	pH値		5.8以上8.6以下	7.35	7.51	
48	味		異常でないこと	異常なし	-	
49	臭気		異常でないこと	異常なし	微藻臭	
50	色度	度	5度以下	<1	6.8	
51	濁度	度	2度以下	<0.1	1.7	
水質管理目標設定項目など						
	残留塩素	mg/l	1.0mg/l以下	0.42	-	
	嫌気性芽胞菌	MPN/100ml		-	0	
	クリプトスポリジウム	個/10L		-	0	
	ジアルジア	個/10L		-	0	