水質検査結果

令和８年８月３日採水

検査機関　　中空知広域水道企業団

基準項目(水道法に基づく水質基準52項目)

No.	項 目 名	単位	浄水		原水	備考
			基準値	結果値	結果値	
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	274	
2	大腸菌		検出されないこと	陰性	陽性	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	-	<0.0003	
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	-	<0.00005	
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	0.002	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.001	
8	六価ｸﾛﾑ化合物	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.002	
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	0.21	0.15	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	-	<0.08	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	<0.1	
14	四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	-	<0.0001	
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L	0.05mg/L以下	-	<0.005	
16	ｼｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04mg/L以下	-	<0.0001	
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.02mg/L以下	-	<0.0001	
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.0001	
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.0001	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン酸（ＰＦＯＡ）	mg/L	0.00005mg/L以下	<0.000005	<0.000005	
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L	0.01mg/L以下	-	<0.0001	
22	塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	0.11	-	
23	ｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	<0.002	-	
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	mg/L	0.06mg/L以下	0.0152	-	
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.011	-	
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.1mg/L以下	0.0009	-	
27	臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	<0.001	-	
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.1mg/L以下	0.0213	-	
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	0.016	-	
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L	0.03mg/L以下	0.0052	-	
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	mg/L	0.09mg/L以下	<0.0001	-	
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	mg/L	0.08mg/L以下	<0.008	-	
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	<0.01	
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	0.03	0.04	
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	<0.03	0.07	
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	-	<0.01	
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	-	4.3	
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	-	0.009	
39	塩化物ｲｵﾝ	mg/L	200mg/L以下	5.7	4.3	
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	300mg/L以下	-	12.0	
41	蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	-	37	
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	-	<0.02	
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	0.000001	
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	mg/L	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	<0.005	0.006	
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	mg/L	0.005mg/L以下	-	<0.0005	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.7	1.1	
48	pH値		5.8以上8.6以下	7.23	7.46	
49	味		異常でないこと	異常なし	-	
50	臭気		異常でないこと	異常なし	自然臭	
51	色度	度	5度以下	<1	4.5	
52	濁度	度	2度以下	<0.1	0.5	
水質管理目標設定項目など						
	残留塩素	mg/L	1.0mg/L以下	0.68	-	
	嫌気性芽胞菌	MPN/100mL		-	0	
	ｸﾘﾌﾟﾄｽﾎﾟﾘｼﾞｳﾑ	個/10L		-	0	
	ｼﾞｱﾙｼﾞｱ	個/10L		-	0	